



Қазақстан Республикасы, 030006,
Ақтөбе қ., 312-ші Атқыштар дивизиясы даңғ., №3

тел.: +7 (7132) 96-65-07
факс: +7 (7132) 96-69-37
e-mail: munaygaz@cnpс-amg.kz
http://www.cnpс-amg.kz

Республика Казахстан, 030006,
г. Ақтөбе, пр. 312 Стрелковой дивизии, №3

№ 22-13-116
«13» 09 2021 ж

Директору ТОО "Sigma Corporation"
г-ну Мажитову Т.Г.

ОТЗЫВ

6 сентября 2021г., на базе филиала управления «Актобееэнергонефть» АО «СНПС-Актобемунайгаз», специалисты ТОО "Sigma Corporation" провели презентацию высоковольтных кабельных муфт eks-10СКaT-3x70/120-СЛ-М и rek-10КХЛ-СЛ-М.

В ходе презентации, для электротехнического персонала филиалов АО «СНПС-Актобемунайгаз» были проведены детальный обзор конструкции кабельных муфт и обучение по монтажу.

Наглядная демонстрация установки кабельной муфты на КЛ-10кВ, доказала отсутствие в необходимости специальных инструментов и огневой обработки, что позволяет производить работы во взрывоопасных зонах где применения открытого огня невозможно. Специалистами филиалов было отмечено, что за счет простоты установки кабельной муфты, значительно сокращается состав бригады, время установки муфты и восстановления поврежденных участков.

После монтажа кабельной муфты, электролаборатория управления «Актобееэнергонефть» провела испытания изоляции повышенным напряжением, по результатам которой смонтированные кабельные муфты испытания прошли успешно.

Учитывая вышеизложенное, АО «СНПС-Актобемунайгаз» рекомендует применение комплектов соединительных и концевых муфт производства ТОО «Sigma Corporation».

Выражаем благодарность за презентацию и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Главный энергетик

Алматов Е. Д.